



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. (812) 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

**Управление по Приморскому району**

г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4, тел. (812) 307-26-49

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района**

г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4, тел. (812) 307-26-49

**АКТ ПРОВЕРКИ  
соблюдения требований пожарной безопасности  
№ 40-1-270**

г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4  
(место составления акта)

11-00  
(время)

11.06.2021 г.  
дата составления акта)

На основании: распоряжения заместителя начальника управления – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления по Приморскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 29 апреля 2021 года № 40-1-270  
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая проверка здания дошкольного образовательного учреждения  
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

расположенного по адресу: 197082, г. Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д. 30, корп. 2, лит. А.

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 87 Приморского района Санкт-Петербурга) ИНН 7814105380, ОГРН 1027807592493; юридический адрес: 197082, г. Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д. 30, корп. 2, лит. А)  
(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 01 » июня 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

« 11 » июня 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: « 2 » дня (« 2 ») часа  
(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Заведующий ГБДОУ детский сад № 87 Приморского района Санкт-Петербурга Колпакова Ольга Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«10» часов «00» минут «01» июня 2021 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Иванова Анастасия Сергеевна – старший инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления по Приморскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий ГБДОУ детский сад № 87 Приморского района Санкт-Петербурга Колпакова Ольга Васильевна, заместитель заведующего по АХР ГБДОУ детский сад № 87 Приморского района Санкт-Петербурга Зосименко Е.М.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГБДОУ детский сад № 87 Приморского района Санкт-Петербурга - правообладателей объекта защиты:

- проведено обследование объекта защиты – здания дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: 197082, г. Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д. 30, корп. 2, лит. А.

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1.	Ширина эвакуационного выхода из помещения 5 группы (2-ой этаж), ведущего на лестницу 3-го типа менее 1,2 м., (число эвакуирующихся более 15 человек, фактическая ширина эвакуационного выхода 0,70 м.).	п.1, ч.2, ст. 1; ч. 4, ст. 4; ч.1 ст. 6, ст. 89; Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.6 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»	Заместитель заведующего по АХР ГБДОУ детский сад № 87 Приморского района Санкт-Петербурга Зосименко Е.М.
2.	Ширина эвакуационного выхода из помещения 6 группы (2-ой этаж), ведущего на лестницу 3-го типа менее 1,2 м., (число	п.1, ч.2, ст. 1; ч. 4, ст. 4; ч.1 ст. 6, ст. 89; Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.6 СНиП 2.01.02-85*	Заместитель заведующего по АХР ГБДОУ детский сад №

	эвакуирующихся более 15 человек, фактическая ширина эвакуационного выхода 0,70 м.).	«Противопожарные нормы»	87 Приморского района Санкт-Петербурга Зосименко Е.М.
3.	Ширина эвакуационного выхода из помещения 9 группы (2-ой этаж), ведущего на лестницу 3-го типа менее 1,2 м., (число эвакуирующихся более 15 человек, фактическая ширина эвакуационного выхода 0,70 м.).	п.1, ч.2, ст. 1; ч. 4, ст. 4; ч.1 ст. 6, ст. 89; Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.6 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»	Заместитель заведующего по АХР ГБДОУ детский сад № 87 Приморского района Санкт-Петербурга Зосименко Е.М.
4.	Ширина эвакуационного выхода из помещения 8 группы (2-ой этаж), ведущего на лестницу 3-го типа менее 1,2 м., (число эвакуирующихся более 15 человек, фактическая ширина эвакуационного выхода 0,70 м.).	п.1, ч.2, ст. 1; ч. 4, ст. 4; ч.1 ст. 6, ст. 89; Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.6 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»	Заместитель заведующего по АХР ГБДОУ детский сад № 87 Приморского района Санкт-Петербурга Зосименко Е.М.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: фотоаппарат Canon

\_\_\_\_\_ (указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились
4. Фототаблица на листах.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности :заместителя заведующего ГБДОУ детский сад № 87 Приморского района Санкт-

Петербурга Зосименко Е.М.

6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: 40-1-270/1/1 от 11.06.2021г.

7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.

8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.

9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Иванова Анастасия Сергеевна – старший инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления по Приморскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 01 ” июня 20 20 г.

  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Заместитель заведующего ГБДОУ детский сад № 87 Приморского района Санкт-Петербурга Зосименко Елена Михайловна по доверенности № б/н от 11.06.2021

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 01 ” июня 20 20 г.

  
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)

\_\_\_\_\_



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел 718-25-05

Управление по Приморскому району

Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 4, тел 307-26-49

Отдел надзорной деятельности профилактической работы Приморского района

Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 4, тел 307-26-49

АКТ ПРОВЕРКИ  
соблюдения требований пожарной безопасности  
№ 40-1-269

г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4  
(место составления акта)

12-00

(время,

11.06.2021г.

дата составления акта)

На основании: распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления по Приморскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 29 апреля 2021 года № 40-1-269

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая проверка здания дошкольной образовательной организации

(вид проверки)

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

расположенного по адресу: 197082, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 39, корп. 2, лит. А

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 87 Приморского района Санкт-Петербурга) ИНН 7814105380, ОГРН 1027807592493; юридический адрес: 197082, г. Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д. 30, корп. 2, лит. А)

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с

указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 01 » июня 20 21 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

« 11 » июня 20 21 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: « 2 » дня (ей) (« 2 » часа)

(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Заведующий ГБДОУ детский сад № 87 Приморского района Санкт-Петербурга Колпакова Ольга Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«11» часов «00» минут «22» марта 20 21 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



пожарной безопасности: нет.

6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: нет.

7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.

8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.

9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Иванова Анастасия Сергеевна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления по Приморскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 11 ” июня 20 21 г.

  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Заместитель заведующего ГБДОУ детский сад № 87 Приморского района Санкт-Петербурга Зосименко Елена Михайловна по доверенности № б/н от 11.06.2021

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 11 ” июня 20 21 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

  
(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)